

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Kaczory : www.bip.kaczory.com.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :


**Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI –
budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina – Dziembowo oraz budowa infrastruktury
transportu publicznego – zatok autobusowych**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 570572-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioszek następującej treści;
Zamawiający udziela wyjaśnienia :

1. Czy jako podbudowa wskazana w SIWZ oraz dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót istnieje możliwość zastosowania podbudowy pod asfalt kruszywa – mieszanki typu wapniak o frakcji wymaganej 0 – 31,5 mm?:

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pod masę asfaltową mieszanki typu wapniak. Materiał musi spełniać warunki wskazane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, musi również posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania na podbudowy nawierzchni drogowych.


WÓJT
mgr Brunon Wolski
Wójt Gminy Kaczory
Brunon Wolski